



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«14» января 2019 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 433

В период с «10» декабря 2018 года по «14» января 2019 года по адресу: г. Ярославль, ул.30и
Космодемьянской, д.4а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору
Лебедева Андрея Анатольевича от «06» декабря 2018 года № 433.

была проведена проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Открытая
(сменная) школа № 94».

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «10» декабря 2018 года по 10 час. 00 мин. «14»
января 2019 года

Общая продолжительность проверки: (20 рабочих дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)
Директор МОУ «Открытая (сменная) школа № 94» Шитова Е.М. (распоряжение направлено по эл.почте 06.12.2018
года.)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору
Лагузова Юлия Анатольевна.

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ «Открытая (сменная) школа № 94» Шитова
Е.М.


Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Помещения школы расположены на 2-м и 4-м
этажах здания 2-й степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности помещений Ф
4.1. Общая площадь помещений составляет 943,1 кв.м. Отопление центральное водяное, помещения
электрифицированы. Здание оборудовано АУПС и СОУЭ 3-го типа (договор об оказании услуг по
техническому обслуживанию и ремонту систем заключен с ООО «Альянс-монтаж» № ТО-171/18 от
01.01.2018 г.). В помещениях имеется необходимое количество первичных средств пожаротушения.
Помещения обеспечены бесперебойной передачей сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации
на пульт централизованного наблюдения (договор № 600285-ЦТО от 01.01.2018 г.). На объекте имеется
распорядительная документация в области пожарной безопасности, с работниками проводятся
противопожарные инструктажи.


В ходе проведения проверки установлено:

предписание № 7/1/1 от 31 января 2018 года, срок устранения нарушений которого истек, выполнено.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля

по пожарному надзору Лагузова Ю.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» января 20 19 г.




(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

 Шитова Е.М.

директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» января 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)