



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

**Предписание № 7/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Открытая (сменная) школа №94»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору №7 от «09» января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «15» января 2018 года по 11 час. 30 мин. «31» января 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Зайцевым Евгением Святославовичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Открытая (сменная) школа № 94», осуществляющего деятельность по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора МОУ «Открытая (сменная) школа № 94» Шитовой Елены Михайловны, заведующей хозяйством МОУ «Открытая (сменная) школа №94» Липатовой А.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Директор не прошел обучение путем прохождения пожарно-технического минимума, в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре (Срок действия обучения истек 12.12.2017 г.).	ст. 1, ст. 2; ст. 25; ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ; п. 3 ППР в РФ; п.п. 4, 31 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007г. №645).	01.12.2018 г.	
2.	Не обеспечивается защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на путях эвакуации - не оборудованы уплотнениями в притворах двери лестничных клеток на	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 1 ст. 52 Федерального закона РФ №123-ФЗ; п.б.18*, 7.1 СНиП 21-01-97*.	01.12.2018 г.	



	4-м, 2-м этажах.		
3.	В помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	ст. 1, 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 12.55, 12.56, НПБ 88-2001*	01.12.2018 г.
4.	Не обеспечено заполнение проема (двери) в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости (не ниже 1-го типа) в помещении архива библиотеки на 2-м этаже.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*;	01.12.2018 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» января 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

Шитова  
(подпись)

Директор МОУ «Открытая (сменная) школа № 94» Шитова Е.М.  
(должность, фамилия, инициалы)

«31» января 20 18 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

