

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Воинова, д.1, Тел.: 73-26-92

ПРЕДПИСАНИЕ № 145
об устранении выявленных нарушений

24.03.2025г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципальное образовательное учреждение «Открытая (сменная) школа № 94 имени Виктора Петровича Подосенова» ИНН 7602022678, ОГРН 1027600843940, 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 4А, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий 12.01.2022 с 10:00 по 15:00 выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п. 1.5 не обеспечен контроль за иммунизацией персонала, до работы допущен персонал без наличия информации о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, у сотрудников частично отсутствуют действующие данные о привитости: от дифтерии, кори, ВГВ.

п. 2.5.3. в кабинетах № 10, №3, №12, туалет (4 этаж) – стены; в кабинетах №4, №5, №9, №12, №14, туалет для девочек (2этаж), туалет (4 этаж), коридор(2 этаж, 4 этаж) – потолки - имеют дефекты отделки (отслойки, следы протечек, трещины), что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.

п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами световозлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световозлучением.

п. 2.6.2 В соответствии с экспертным заключением № 766/21 от 20.03.2025г., в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 76-76/04994-25, 76-76/04996-25 от 19.03.2025г вода питьевая централизованное водоснабжение, кран холодной воды в сан.узле девочек на втором этаже, содержание железа $0,66 \pm 0,16$ мг/дм³ (при ПДК 0,3 мг/дм³), кран холодной воды в сан.узле служебном на втором этаже, содержание железа $0,6 \pm 0,15$ мг/дм³ (при ПДК 0,3 мг/дм³)

Предлагаю:

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1 - обеспечить соответствие работников предприятия требованиям, касающимся вакцинации, установленным законодательством РФ;

2- устранить дефекты отделки (отслойки, следы протечек, трещины):

в кабинетах № 10, №3, №12, туалет (4 этаж) – стены;

в кабинетах №4, №5, №9, №12, №14, туалет для девочек (2этаж), туалет (4 этаж), коридор(2 этаж, 4 этаж);

3- использовать лампы освещения с одинаковым спектром.

4- 2.8.9 заменить неисправные лампы.

5-Принять меры по устранению несоответствия качества воды в соответствии требованиям санитарного законодательства. Обеспечить качество воды.

Срок исполнения до **25.03.2026г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **Муниципальное образовательное учреждение «Открытая (сменная) школа № 94 имени Виктора Петровича Подосенова» ИНН 7602022678, ОГРН 7602022678, 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 4А**

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставлять по мере исполнения, но не позже **25.03.2026г.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:
150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1.

(инициалы и фамилия лица)

Заместитель руководителя



Золотина Л.С.

Копию настоящего предписания получил:
«24» марта 2025 г.

Морозова Л.Е.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«11» марта 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА № 94

ИМЕНИ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ПОДОСЕНОВА"

150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 4а
(место составления)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Жгулевой Еленой Павловной,
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации" (далее – «Закон»), произведен осмотр

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ)
ШКОЛА № 94 ИМЕНИ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ПОДОСЕНОВА" ИНН 7602022678, ОГРН
1027600843940

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

находящихся по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 4а

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции
(товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «11» марта 2025 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):
директора муниципального общеобразовательного учреждения "ОТКРЫТАЯ
(СМЕННАЯ) ШКОЛА № 94 ИМЕНИ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ПОДОСЕНОВА" ИНН 7602022678, ОГРН
760601001 Морозовой Любовью Евгеньевны, 150003, г. Ярославль, ул. Зои
Космодемьянской, д. 4а

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА № 94 ИМЕНИ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ПОДОСЕНОВА" открыта 1964 году. Школа занимает часть здания на втором этаже 720 кв.м, на четвертом этаже 196,6 кв.м. Отопление, водоснабжение, канализация- централизованное. Естественное освещение обеспечено окнами, искусственное в виде светильников люминесцентными лампами (есть неисправные светильники, перегоревшие лампы в коридоре 2 этаж, в коридоре и кабинетах частично присутствуют лампы с разными спектрами световызлучения). Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь для уборки туалета, коридоров и классов помещений промаркирован, хранится в специальном выделенном помещении.

Обучение в школе проводится в 2 смены. На момент профилактического визита функционирует 9 классов. Общее количество учащихся по очно-заочной форме обучения 275 человек. Штат 22 человека, из них 2 совместителя.

Организация питания обучающихся Открытой школы № 94 производится на базе столовой МОУ "Средняя школа № 57", находящейся по адресу: г. Ярославль, ул. Советская д. 71, в связи с отсутствием столовой в Открытой школе № 94. С 09 января 2025 года по 31 мая 2025 года питание в школе (организацию и поставку продуктов) осуществляет ООО «АГРОФИРМА-ЯРОСЛАВЛЬ». Соглашение о сотрудничестве по организации питания обучающихся открытой школы №94 от 02.09.2024г. Договор об организации услуг питания №1 от 09.01.2025г.

Питьевой режим организован на основе кипяченой воды.

Вывоз мусора организован на основании договора № 2377/П/ЯРО-2024 ООО «Хартия» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Договор на обслуживание вентиляционных систем представлен № 2 от 07.11.2024г с ЯОООО ВДПО, акт от 08.11.2024г.

Совместно с сотрудником ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" помощником врача Белозеровой С.В. проведен отбор проб в соответствии с поручением №279 от 17.02.2025.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

не применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись, об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра: В результате контрольно-надзорных мероприятий 11.02.2025г с 09:30 по 12:30 выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.5 не обеспечен контроль за иммунизацией персонала. до работы допущен персонал без наличия информации о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. у сотрудников частично отсутствуют действующие данные о привитости: от дифтерии, кори, ВГВ.

п. 2.5.3. в кабинетах № 10, №3, №12, туалет (4 этаж) - стены; в кабинетах №4, №5, №9, №12, №14, туалет для девочек (2этаж), туалет (4 этаж), коридор(2 этаж, 4 этаж) - потолки - имеют дефекты отделки (отслойки, следы протечек, трещины), что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;

п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами световозлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световозлучением.

Контролируемое лицо

директор МОУ Открытая

(сменная) школа №94 им. В.П. Подосенова

✓ 

Морозова Л.Е.

(его представитель)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Жулева Е.И.

(инициалы и фамилия)

(должность лица, составившего протокол)

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № по 76250041000117250111 от 18.02.2025

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Ярославской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«24» 03.2025г., 15.30мин.

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области

Акт профилактического визита №70

1. Профилактический визит проведён на основании ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее – «Закон»)

2. Профилактический визит проведен в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА № 94 ИМЕНИ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ПОДОСЕНОВА" ИПН 7602022678, ОГРН 1027600843940**

о проведении профилактического визита по адресу(ам): 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 4а

категория риска-чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 4а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «11» 03.2025 г.

по «24» 03.2025 г.

(указывается дата и время фактического проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:
ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Жгулевой Е.П.;
(указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указывается фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
(указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность эксперта, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МОУ " ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА № 94 ИМЕНИ В.П. ПОДОСЕНОВА " Морозова Л.Е.;
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да	Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да	
О соответствии объектов контроля критериям риска	да	
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да	
Обустроено консультирование контролируемого лица	да	

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) отбор проб, 3) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «11» 03.2025 г.

по «24» 03.2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- копия приказа о назначении на должность руководителя (директора), медицинской сестры, заместителя по АХЧ (заведующего хозяйством);
- копия должностной инструкции на директора, медицинскую сестру, заведующего хозяйством;
- справка об укомплектовании классов и расписание уроков, расписание звонков;
- копия технического паспорта с подписанием групп (план БТИ);
- список сотрудников учреждения с данными (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: против новой коронавирусной инфекции, дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация);
- копию перспективного меню;
- документы по контролю за организацией питания и медицинского обеспечения, в том числе контракт на оказание услуг по организации горячего питания воспитанников;
- договор на проведение дезинфекционных (дезинсекционных и дератизационных) работ в образовательном учреждении;
- договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов (лампы);

- сопроводительные документы на дезинфекционные средства;
- данные о ревизии вентиляционных систем и эффективности их работы и другие документы.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В ходе профилактического визита был проведен осмотр помещений образовательной организации.

По результатам осмотра выявлены нарушения: СП 2.4.36-48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.5 не обеспечен контроль за иммунизацией персонала, до работы допущен персонал без наличия информации о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, у сотрудников частично отсутствуют действующие данные о привитости: от дифтерии, кори, ВГВ.

п. 2.5.3. в кабинетах № 10, №3, №12, туалет (4 этаж) – стены; в кабинетах №4, №5, №9, №12, №14, туалет для девочек (2этаж), туалет (4 этаж), коридор(2 этаж, 4 этаж) – потолки - имеют дефекты отделки (отделкой, следы протечек, трещины), что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;

п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светонизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светонизлучением.

п. 2.6.2 В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 76-76/04994-25, 76-76/04996-25 от 19.03.2025г вода питьевая централизованное водоснабжение, кран холодной воды в сан.узле девочек на втором этаже, содержание железа $0,66 \pm 0,16$ мг/дм³ (при ПДК 0,3 мг/дм³), кран холодной воды в санузле служебном на втором этаже, содержание железа $0,6 \pm 0,15$ мг/дм³ (при ПДК 0,3 мг/дм³)

(указываются выводы, по результатам осмотра, лабораторных данных и, при наличии, результатов испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований по окончании профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протоколы лабораторных исследований, предписание.

Протоколы лабораторных исследований: № 76-76/04994-25, 76-76/04996-25 от 19.03.2025г

(указываются протокол осмотра, протокол отбора проб, образцов, протокол испытаний, протокол испытания, экспертные заключения, на основании, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(должность, фамилия, инициалы инспектора)




Жигулева Елена Павловна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

24.03.2025

(дата, время)



(подпись)

директор МОУ

ОТКРЫТЫЙ МС СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА №9 имени в.л. подосенова

(должность)

Морозова А.Е.:

(подпись)