

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(наименование контрольного (надзорного) органа)

«07» декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Ярославль
(место составления акта)

Акт выездной проверки №367
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «01» декабря 2021 года №367, КНМ 76210061000201422922

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Гонозов Максим Александрович, государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА № 94 ИМЕНИ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ПОДОСЕНОВА». Объект, относится по функциональной пожарной опасности к классу Ф.4.1 - категория значительного риска

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 150003, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д 4а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ШКОЛА № 94 ИМЕНИ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ПОДОСЕНОВА», ИНН 7602022678, по адресу: 150003, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д 4а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» декабря 2021 г., 10 час. 30 мин.

по «07» декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « » _____ Г., _____ час. _____ мин.

по « » _____ Г., _____ час. _____ мин.

не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день (3 часа, 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) *Осмотр.*

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «06» декабря 2021 г., 10 час. 30 мин.

по «07» декабря 2021 г., 13 час. 30 мин.

по месту 150003, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д 4а.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено:

1) *Протокол осмотра от 06.12.2021. Гонозов М.А.*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

Не применялись.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) *Декларация пожарной безопасности;*

2) *Инструкция о мерах пожарной безопасности; документы, подтверждающие проведение практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты; документы, определяющие виды и количество первичных средств пожаротушения на объекте защиты; документы, подтверждающие проведение обучения мерам пожарной безопасности; акты проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (систем пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре); договор(а) на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания(ий) (помещения(ий)) и сооружения(ий) (систем пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) с подтверждающей документацией.*

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении

(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	В помещении кабинета №12 «Информатика», расположенном на четвёртом этаже здания, установлено два огнетушителя ОУ-5, ОУ-3, масса заряда которых не соответствует модельному очагу пожара 2А.	п.60 Правил противопожарного режима в РФ.
2.	Дверь эвакуационного выхода с четвёртого этажа на лестничную клетку зафиксирована в открытом положении.	п.24, п.п. г) п.27 Правил противопожарного режима в РФ.
3.	В помещении приёмно-контрольного прибора системы пожарной сигнализации установлена электрическая штепсельная розетка со следами механического повреждения.	п.п. б) п.35 Правил противопожарного режима в РФ.
4.	Система пожарной сигнализации на объекте защиты, эксплуатируется более 10 лет. Не проведены (не предоставлены акты) ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ.

07.12.2021г. получена информация от директора ОТКРЫТАЯ ШКОЛА № 94 устранении пунктов №№ 3 нарушений, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия.


13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 06.12.2021 .Гонозов М.А.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Гонозов М.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



(подпись)

Гонозов Максим Александрович, государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору, тел. (4852) 56-11-58, ondgorod@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мумолев Е.И. директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 7 » декабря 2021г. ч. мин.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



*отметки размещаются после реализации указанных в них действий