



КНМ 76210061000201422922 01.12.2021 16:36



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 367 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ)
ШКОЛА № 94 ИМЕНИ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ПОДОСЕ-
НОВА»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по по-
жарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича

№ 367 от «01» декабря 2021 года

в период с «06» декабря 2021 г. по «07» декабря 2021 г.

Государственным инспектором г. Ярославля о пожарному надзору Гонозовым Максимом Александровичем, майором внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Шитова Елена Михайловна, заведующая хозяйством Липатова Анна Борисовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В помещении кабинета №12 «Информатика», расположенном на четвертом этаже здания, установлено два огнетушителя ОУ-5, ОУ-3, масса заряда которых не соответствует модельному очагу пожара 2А.	п.60 Правил противопожарного режима в РФ.	14.11.2022	
2.	Дверь эвакуационного выхода с четвертого этажа на лестничную клетку зафиксирована в открытом положении.	п.24, п.п. г) п.27 Правил противопожарного режима в РФ.	14.11.2022	
3.	Система пожарной сигнализации на объекте защиты, эксплуатируется более 10 лет. Не проведены (не представлены акты) ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ.	14.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Искра М.А. Гонозов

 Е. М. Шитов

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Шитов

 (подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору
Гонозов М.А. майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
 органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.